

HKCN-05- K CND-05- CN-ED

センド PLCコネクタケーブル

Hシステム用PLCコネクタ接続ケーブル

型式番号

HKCN-05-1K : センドケーブル 1m
 HKCN-05-2K : センドケーブル 2m
 CND-05-07 : PLCコネクタケーブル 7cm
 CND-05-15 : PLCコネクタケーブル 15cm
 CND-05-25 : PLCコネクタケーブル 25cm
 CN-ED : PLCコネクタ用エンドコネクタ

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



警告

システム安全性の考慮

本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。





注意

コネクタ接続、端子接続


- コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
- コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
- 誤配線は機器に損傷を与えます。

このケーブルは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

ケーブル種類




| 外 観 / 内 容 | 型 式 |
|---|--|
| <p>センドケーブル</p> <p>SD-H2AとUC-32 S/P間を接続するケーブルです。</p>  <p>PLCコネクタ側コネクタ センドユニット側コネクタ</p> | <p>HKCN-05-1K : ケーブル長 1m HKCN-05-2K : ケーブル長 2m</p> |
| <p>PLCコネクタケーブル</p> <p>UC-32 S/P間を接続するケーブルです。</p>  <p>PLCコネクタ側のコネクタには T R の接続順序があります。</p> | <p>CND-05-07 : ケーブル長 7cm CND-05-15 : ケーブル長 15cm CND-05-25 : ケーブル長 25cm</p> |
| <p>PLCコネクタ用エンドコネクタ</p> <p>UC-32 S/Pの最終Tコネクタに装着する終端コネクタです。</p>  | <p>CN-ED</p> |

接続方法



注意

PLCコネクタ間の接続は「T」コネクタから「R」コネクタへPLCコネクタケーブルを使って接続してください。誤接続は故障の原因となります。



正しい使用方法

- 次の設置環境で使用してください。
- ・ 温度範囲0 ~ +50
 - ・ 振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
 - ・ 湿度35 ~ 85%、結露しない場所
 - ・ 腐食性ガス、可燃性ガスのない場所
 - ・ 高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- 配線は正しく行ってください。
分解、改造は行わないでください。

NKE株式会社

(旧社名 (株)中村機器エンジニアリング)

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場園所27

TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063

東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2 (不二DICビル)

TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350

名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 (I TOHビル)

TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483

大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13 (新町ビル)

TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138

京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1

TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290

伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1

TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。